

HYDRANTEN-PITVENTIL-DRUCKPRÜFGERÄT

- ◆ **ERFÜLLT DIE ANFORDERUNGEN VON JIG 2, ANHANG 14**
- ◆ **EINFACHE UND SICHERE BEDIENUNG**
- ◆ **ERMÖGLICHT EINFACHE STATISCHE DRUCKPRÜFUNGEN**
- ◆ **VERWENDET STANDARD-INTAKE COUPLER**
- ◆ **ENTHÄLT KALIBRIERTES MANOMETER**
- ◆ **SCHÜTZT DEN ANWENDER VOR MÖGLICHEN KRAFTSTOFFLECKAGEN**
- ◆ **EDELSTAHL GESCHWEISSTE ROHRLEITUNGEN UND FEDERRÜCKSCHLAGVENTIL**



Einleitung

Gemäß den JIG-Richtlinien und bewährten Verfahren ist es erforderlich, den Zustand von Hydranten-Pitventilen regelmäßig zu überprüfen.

Dazu gehören Sichtprüfungen und Maßkontrollen mit einem zugelassenen Messgerät. Nach Durchführung dieser Maßkontrollen und bei zufriedenstellendem Befund des Ventils muss eine statische Druckprüfung durchgeführt werden, um die Unversehrtheit des Ventils und der Pilotdichtungen zu bestätigen. Siehe JIG 2, Anhang 14.

Der Aljac Hydrant Pit Valve Tester (AHPVT) wurde entwickelt, um eine sichere und einfache Prüfung der Dichtungsintegrität an einem EI 1584-Hydrantenschachtventil zu ermöglichen.

Beschreibung

Das AHPVT besteht aus einem EI 1584-Hydrantenanschlusskupplung, Eaton Carter® Modell 61525 oder 64525, wodurch die Verwendung gemeinsamer Ersatzteile und Wartungsschulungen am Flughafen möglich sind.

An der Hydrantenkupplung ist ein speziell angefertigter Edelstahlflansch mit Edelstahlrohren angebracht, der mit einem 1/2-Zoll-Edelstahl-Federrückschlagventil verbunden ist, um eine kontrollierte Entlüftung zu ermöglichen, sowie mit einem Schlauch, damit Kraftstoff sicher in die PitBox oder einen Eimer abfließen kann, und einem kalibrierten

Manometer, das an einem T-Stück angebracht ist. Das Manometer ist über eine Trockenkupplung angeschlossen, damit es zur Neukalibrierung oder zur sicheren Aufbewahrung leicht entfernt werden kann.

Das AHPVT ist kurzfristig lieferbar, die Teile sind vorrätig und die Messgeräte werden passend bestellt und mit einem neuen 12-monatigen Kalibrierungszertifikat geliefert.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die Teilenummer **EW0000520** an und geben Sie das Hydrantenkupplungsmodell **61525** oder **64525** an.

Aljac kann auch die für die Maßprüfung der Hydranten-Pitventile Eaton Carter® 60554 die erforderliche Go/No-Go-Lehre liefern.

Teilenummer der Lehre: **60554ST1**

